



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, факс 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномысску)

357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 3631/11/19

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБДОУ ДС № 40 г. Невинномыска

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – заведующая Киреева И.Н.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Невинномыска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по г.Невинномысску УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Несмашного Д.М. № 363 от «19» ноября 20 19 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут «02» декабря 2019 г. проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности

старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномысску)

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

Груниным А.С. МБДОУ ДС № 40 г. Невинномыска, г.Невинномысск, Б. Мира, 32 Б

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ ДС № 40 г. Невинномыска Киреевой И.Н.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации пройти обучение по программе пожарно-технического минимума.	Правила противопожарного режима в РФ п. 3; Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 г. п. 31;	01.04.2020	<i>Выполнено</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Ст. инспектор ОНД и ПР по г. Невинномыску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора

Грунин А.С.

по пожарному надзору)

М.Л.П.



« 02 » 12 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая МБДОУ ДС № 40 г. Невинномысска

(должность, Ф.И.О.)

Киреева И.Н.

« 02 » 12 20 19 г.

**Результаты внепланового мероприятия по контролю
за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата про- верки, подпись, личная печать инспекто- ра ГПН	С результатом про- верки ознакомлен(ы):	Дата оз- накомле- ния, подпись
1	2		3		4